KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
br. 1A-EU-01/20-03

u skladu s EU direktivom 2014/35/EU kako je izmijenjena

Mi društvo, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín IV
Češka Republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo

da proizvod/tip: **Kutije proizvedene injektiranjem za dvofazna ožičenja predviđene za podžbuknu ugradnju**

KP 68/D, KPR 68/D (vidjeti Prilog)

Proizvođač: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Češka Republika**

Predmet izjave: Kutije i poklopci za električni pribor za kućanstva i druge slične fiksne električne instalacije. Temperaturna otpornost kutija je od -5°C do + 60°C. Kutije proizvedene injektiranjem za dvofazna ožičenja predviđene za podžbuknu ugradnju u koje je ugrađen uređaj koji zadovoljava ili nadmašuje zahtjeve za IP30 stupanj zaštite. Ispitivanje užarenom žicom pri 850°C.

Halogen free ktije ne sadrže halogene elemente. Instaliraju se u prostore sa većom koncentracijom ljudi radi sigurnosne zaštite prilikom požara. Označeni su oznakom HF na kraju oznake modela.

Temperaturna otpornost HF kutija je od -20 °C do + 80 °C. Zaštita IP30 se postiže se ako se koriste oprema I dodaci sa minimalno IP 30 zaštitom.

Ispitivanje užarenom žicom pri 850°C je izvršeno prema ČSN EN 60685-11-5 sa zadovoljavajućim rezultatima.

Gore opisani predmet izjave u sukladnosti je s mjerodavnim usklađenim zakonodavstvom, ostalim zakonodavstvom i propisima Unije:

Uredbe Europske unije	Državni propisi	Norme	Certifikati i ispitna izvješća	Druge tehničke specifikacije
2014/35/EU – Niskonaponska direktiva (LVD)	**Zakon br. 90/2016 Coll. kako je izmjenjen** **Državna uredba br. 118/2016 Coll. kako je izmjenjena**	**ČSN EN 60670-1:05** s izmjenama i dopunama **(EN 60670-1:05** s izmjenama i dopunama)	Ispitno izvješće br.: **911899-01/01** od **13.11.2019** **Izdano od:** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	**Kutije proizvedene injektiranjem za dvofazna ožičenja predviđene za podžbuknu ugradnju KP 68/D KPR 68/D**

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

2014/35/EU – Niskonaponska direktiva (LVD)	**Zakon br. 90/2016 Coll. kako je izmjenjen** **Državna uredba br. 118/2016 Coll. kako je izmjenjena**	**ČSN EN 60670-1:05** s izmjenama i dopunama **(EN 60670-1:05** s izmjenama i dopunama) **ČSN EN 60670-22:07** s izmjenama i dopunama **(EN 60670-22:06** s izmjenama i dopunama)	Ispitno izvješće br.:. **913245-01/01** of **30.1.2020** **Izdano od::** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Czech Republic	**Halogen-free kutije KP 68/D HF KPR 68/D HF**
Uredba 1907/2006 – REACH				**Sigurnosno-tehnički listovi za korištene materijale**

Na proizvode je stavljena CE oznaka na temelju zadovoljavanja uvjeta u skladu s ovim propisima.

Modul ocjene sukladnosti: **MODUL A: unutarnja kontrola proizvodnje**

Tehnička dokumentacija proizvoda:
- **Upute za montažu**
- **Listovi s podacima**
- **Katalog proizvoda slobodno je dostupan na adresi http://www.kopos.cz/cs/katalogy**
- **Interni dokumenti**

Društvo KOPOS KOLÍN a.s. certificirano je u skladu s ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 50001:2011 normom i u skladu s nacionalnim programom „Safety Enterprise".

Potpisano za društvo KOPOS KOLÍN a.s.

Mjesto izdavanja: Kolin, Češka Republika
Datum izdavanja: 18.03.2020

Ing. Jana Dejmková
Predstavnik uprava za Sustave upravljanja kvalitetom (QMS)

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Prilog br. 1 EU Izjavi o sukladnosti br. No. 1A-EU-01/20-03

Tip

KP 68/D	Kutija za ožičenje
KPR 68/D	Kutija za ožičenje

Instalacijska kutija za ožičenje prizvedena dvostrukim injektiranjem za podžbuknu ugradnju halogen-free

Type

KP 68/D HF	Kutija za ožičenje
KPR 68/D HF	Kutija za ožičenje

Pribor

NR 5x5	Okvir za proširenje

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI