



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI No. 3A-EU-21/20-06

U skladu sa EU direktivom 2014/35/EU kako je izmjenjena

Mi, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da

Proizvod/tip: **Elektroinstalacijske fleksibilne cijevi LPE-x (seija EN) s priborom
2316E/LPE-1 to 2363/LPE-1
2316E/LPE-2 to 2363/LPE-2**

Proizvođača: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Czech Republic**

Predmet izjave: Elektroinstalacijske fleksibilne cijevi namjenjene su za ugradnju u niskonaponskim distributivnim mrežama. Cijevi tipa LPE-1 su pogodne za direktnu ugradnju u lijevani beton ili pod žbuku.

Cijevi tipa LPE-2 su pogodne za instalaciju u u prefabricirane betonske elemente.

Temperaturna otpornost: -25°C to +90°C.

Mehanička otpornost: LPE-1 320N/5cm, LPE-2 125N/5cm.

Gore opisani proizvod je u sukladnosti sa mjerodavnim EU harmoniziranim propisima, ostalim propisima i odredbana:

Uredba Europske Unije	Državni propisi	Standardi	Certifikati i Test Reporti	Ostale tehničke specifikacije
2014/35/EU - LVD	Law No. 90/2016 Coll. as amended Government Regulation No. 118/2016 Coll. as amended	ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 s izmjenama i dopunama (EN 61386-1:08 s izmjenama i dopunama) ČSN EN 61386-22:04 s izmjenama i dopunama (EN 61386-22:02 s izmjenama i dopunama) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002) TP-KO-02-11 TP-KO-03-11	Ispitno izvješće br 704290-01/01 od 5.1.2018 Izdano od: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Czech Republic	TP-KO-02/11 TP-KO-03/11
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 s izmjenama i dopunama (EN 61386-1:08 s izmjenama i dopunama) ČSN EN 61386-22:04 s izmjenama i dopunama (EN 61386-22:02 s izmjenama i dopunama) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)	Interno ispitivanje	Proizvodi: 2320/LPE-1_UAH50 2325/LPE-1_UAH50 2332/LPE-1_UAH50 2340/LPE-1_UAH50 Minimalna ispitna kompresija 450N/5cm
		ČSN EN 61386-1 ed. 2:09 s izmjenama i dopunama (EN 61386-	Interno ispitivanje	Proizvodi: 2320/LPE-1_HHH26 2320/LPE-1_HHH42



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

		1:08 s izmjenama i dopunama) ČSN EN 61386-22:04 s izmjenama i dopunama (EN 61386-22:02 s izmjenama i dopunama) (IEC 61386-1:2008, IEC 61386-22:2002)		2320/LPE-1_HHH85 Minimalna ispitna kompresija 550N/5cm.
Uredba 1907/2006 – REACH				Sigurnosno-tehnički listovi za korištene materijale

NA ovaj proizvod stavljena je oznaka CE na temelju ispunjavanja uvjeta iz ovih Uredbi.

Modul za ocjenu sukladnosti: **MODUL A: Unutarnja kontrola proizvodnje**

Tehnička dokumentacija proizvoda:

- Upute za montažu
- Tehnički listovi
- Katalog proizvoda dostupan na: <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interni dokumenti

KOPOS KOLÍN a.s. certificirano je u skladu sa normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 50001:2011 i u skladu sa nacionalnim programom „Safety Enterprise“.

Za KOPOS KOLÍN a.s.

Mjesto izdavanja: Kolín, Czech Republic
Datum izdavanja: 8.6.2020

Ing. Jana Dejmková
Predstavnik uprave za sustave kontrole kvalitete (QMS)

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Prilog br. 1 EU Izjavi o sukladnosti br. 3A-EU-21/20-06

Savitljiva elektroinstalacijska cijev LPE-x (serija EN) i pribor

(-25°C do +90°C)

Zapaljivost materijala

ČSN EN 61386-1, izdanje 2

(IEC 61386-1)

ČSN EN 61386-22

(IEC 61386-22)

Tip savitljive elektroinstalacijske cijevi:

TP-KO-02/11	TP-KO-03/11
320 N	125 N
2316E/LPE-1	2316E/LPE-2
2320/LPE-1	2320/LPE-2
2325/LPE-1	2325/LPE-2
2332/LPE-1	2332/LPE-2
2340/LPE-1	2340/LPE-2
2350/LPE-1	2350/LPE-2
2363/LPE-1	2363/LPE-2

Spojke:	0216E/1 – 0263/1
Savitljivi utikač:	1716E T – 1763 T
Spojni utikač:	1716E S – 1763 S
Redukcijske spojke s dimenzije 20 na 16:	0206E/1
Redukcijske spojke s dimenzije 20 na 16:	0207E/1
Izvlačna žica:	D

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI