



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI Br. 3A-EU-22/20-10

u skladu s EU direktivom 2014/35/EU kako je izmijenjena

Mi društvo, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Czech Republic
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

pod našom vlastitom odgovornošću izjavljujemo

da proizvod/tip: **Savijljive elektroinstalacijske cijevi LPE-x (serija EN), UV stabilne i pribor**
2316E/LPE-1 do 2363/LPE-1 prema TP-KO-01/2010
2316E/LPE-2 do 2363/LPE-2 prema TP-KO-02/2010

proizvođač: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Češka Republika**

Predmet izjave: Savijljive elektroinstalacijske cijevi namijenjene su za ugradnju u niskonaponskim razvodima. Savijljive UV stabilne cijevi prikladne su za instalaciju na otvorenom. Cijevi nisu samogaseće.
Materijal: PE
Temperaturna postojanost: -25°C do +90°C.
Mehanička otpornost: LPE-1 320N/5cm; LPE-2 125N/5cm
Šifra mjesta prema 61386-1 izdanje 2. 22423 za LPE-1; 11423 za LPE-2

Gore opisani predmet izjave u sukladnosti je s mjerodavnim harmonizacijskim pravom Unije te drugim zakonima i propisima.

Uredbe Europske Unije	Državni propisi	Norme	Certifikati i ispitna izvješća	Druge tehničke specifikacije
2014/35/EU – Niskonaponska direktiva (LVD)	Zakon br. 90/2016 Coll. kako je izmijenjen Državna uredba br. 118/2016 Coll. kako je izmijenjena	ČSN EN 61386-1, izdanje 2:09 s izmjenama i dopunama (EN 61386-1:08 s izmjenama i dopunama) ČSN EN 61386-22:04+A11:11 s izmjenama i dopunama (EN 61386-22:04 s izmjenama i dopunama)	Ispitno izvješće br. 602622-01/01 od 20.7.2016. Izdano od: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Češka Republika	TP-KO-01/2010 TP-KO-02/2010
		ČSN EN 61386-1, izdanje 2:09 s izmjenama i dopunama (EN 61386-1:08 s izmjenama i dopunama) ČSN EN 61386-22:04+A11:11 s izmjenama i dopunama (EN 61386-22:04 s izmjenama i dopunama)	Interno ispitivanje	Proizvodi: 2320/LPE-1_HHHxx Minimum kompresije od 450N/5 cm
Direktiva RoHS 2011/65/EU kako je izmijenjena	Državna uredba br. 481/2012 Sb.	ZP 344/02 - Metodologija za utvrđivanje elemenata Pb, Cd, Cr, Hg, Br	Ispitno izvješće br. 601229-01/01 of 4.4.2016 Izdano od: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Češka Republika	



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Uredba 1907/2006 – REACH					Sigurnosno- tehnički listovi za korištene materijale
					UV stabiliziran Tehničke informacije od dobavljača
					Proizvodi: 2320/LPE-1_HHHxx
					UV materijal dodan na zahtjev kupca

Na ovaj proizvod stavljena je CE oznaka na temelju ispunjavanja uvjeta u skladu s ovim uredbama.

Modul za ocjenu sukladnosti: **MODUL A: Unutarnja kontrola proizvodnje**

Tehnička dokumentacija proizvoda:

- Upute za montažu
- Listovi s podacima
- Katalog proizvoda je slobodno dostupan na adresi <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interni dokumenti

Društvo KOPOS KOLÍN a.s. certificirano je u skladu s ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, ISO 50001:2011 normom i u skladu s nacionalnim programom „Safety Enterprise“.

Potpisano za društvo KOPOS KOLÍN a.s.

Mjesto izdavanja: Kolín, Češka Republika

Datum izdavanja: 23.10.2020

Ing. Jana Dejmková
Predstavnik uprave za sustave
kontrolne kvalitete (QMS)

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI