KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
Br. 1B-EU-45/21-03

u skladu s EU direktivom 2014/35/EU kako je izmijenjena

Mi društvo, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 94 Kolín IV
Češka Republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

pod našom vlastitom odgovornošću izjavljujemo

da proizvod/tip	**Oklopljena utičnica, razvodnik kabela** 7116B, 7216B, 7121B, 7221B, 7116C, 7216C, 7121C, 7221C (vidi prilog)
proizvođač:	**KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Češka Republika**
predmet izjave:	Kutija je dizajnirana za nadžbuknu ugradnju u postrojenjima gdje se očekuju visoke razine mehaničkog naprezanja. Dizajn kutije jamči zaštitu od prašine i vlage razine IP 54. Kutija je izrađena od aluminijske slitine. Brtva je od gume. Kutije je otporna na temperature od -30°C do +60°C. Kod ugradnje kutije na materijal razreda zapaljivosti C3 mora se koristiti izolacijska podloška. Kutija je dizajnirana za strujne krugove s naponima do 500V.

Gore opisani predmet izjave je u sukladnost s mjerodavnim usklađenih zakonodavstvom, ostalim zakonodavstvom i propisima Unije:

Uredbe Europske unije	**Državni propisi**	**Norme**	**Certifikati i ispitna izvješća**	**Druge tehničke specifikacije**
2014/35/EU – Niskonaponska direktiva (LVD)	**Zakon br. 90/2016 Coll. kako je izmijenjen** **Državna uredba br. 118/2016 Coll. kako je izmijenjena**	**ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13** s izmjenama i dopunama **(EN 60670-1:05** s izmjenama i dopunama)	Ispitno izvješće br. **910379-01/01 od 21.6.2019** **Izdano od :** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Češka Republika	
		ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13 s izmjenama i dopunama **(EN 60670-1:05** s izmjenama i dopunama)	Ispitno izvješće br. **910379-01/02 od 14.06.2019** **Izdano od :** Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Češka Republika	**Oklopljena utičnica, razvodnik kabela 7116 B, 7121 C**
			Unutarnja ispitno	**Ispitna temperatura -30°C - kutija 7116B, 7216B, 7121B, 7221B,**

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

				7116C, 7216C, 7121C, 7221C
2014/35/EU – Niskonaponska direktiva (LVD)	Zakon br. 90/2016 Coll. kako je izmijenjen Državna uredba br. 118/2016 Coll. kako je izmijenjena	ČSN EN 62262:97 sa izmjenama i dopunama	Ispitno izvješće No. 501073-01/01 od 31.3.2015 Izdano od : Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Češka Republika	Stupanj zaštite IK 10 za kutije: 7116 (7216) C 7121 (7221) C 7116 (7216) B 7121 (7221) B
Uredba 1907/2006 – REACH				Sigurnosno-tehnički listovi za korištene materijale

Na ovaj proizvod stavljena je CE oznaka na temelju ispunjavanja uvjeta u skladu s ovim uredbama.

Modul za ocjenu sukladnosti: **MODUL A: Unutarnja kontrola proizvodnje**

Tehnička dokumentacija proizvoda:
- **Upute za montažu**
- **Listovi s podacima**
- **Katalog proizvoda je dostupan na adresi http://www.kopos.cz/cs/katalogy**
- **Interni dokumenti**

Društvo KOPOS KOLÍN a.s. certificirano je u skladu s ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018 normom i u skladu s nacionalnim programom „Safety Enterprise“.

Potpisano za društvo KOPOS KOLÍN a.s.

Mjesto izdavanja: Kolín, Češka Republika

Datum izdavanja: 19.3.2021

Ing. Jana Dejmková
Predstavnik uprave za sustave kontrole kvalitete (QMS)

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432
CZ – 280 94 Kolín IV

Prilog br. 1 EU Izjavi o sukladnosti Br. 1B-EU-45/21-03

Zatvorene metalne kutije		
Tip		Nazivna vrijednost
7116B (bez priključne ploče)	(-25°C do +70°C)	IP 54, 500V
7216B (bez priključne ploče)	(-25°C do +70°C)	IP 54, 500V
7121B (bez priključne ploče)	(-25°C do +70°C)	IP 54, 500V
7221B (bez priključne ploče)	(-25°C do +70°C)	IP 54, 500V
7116C (bez priključne ploče)	(-25°C do +70°C)	IP 54, 500V
7216C (bez priključne ploče)	(-25°C do +70°C)	IP 54, 500V
7121C (bez priključne ploče)	(-25°C do +70°C)	IP 54, 500V
7221C (bez priključne ploče)	(-25°C do +70°C)	IP 54, 500V

Pribor

Brtveni čep	P-16
	P-21

KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOST