

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Br. 1B-EU-12/23-02

U skladu s Direktivom 2014/35/EU s izmjenama i dopunama

Mi, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Češka Republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da

proizvod/tip: **Univerzalna podna kutija KOPOBOX MINI**

proizvođač: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Češka**

predmet izjave: **Univerzalna podna kutija:
Otpornost na temperaturu: -5 do +60 ° C
Materijal: samogaseći
Svjetleća petlja : 850 ° C**

KOPOBOX MINI B: Konfiguracija je namijenjena za montažu na/ispod parketa ili na betonske podove.

KOPOBOX MINI L: Konfiguracija je namijenjena za montažu na namještaj, u šuplje zidove ili na dvostruke podove.

KOPOBOX MINI P: Konfiguracija je namijenjena za montažu u parapetne kanale PK 110X65 D, PK 110X65 D HF, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 170X65 D HF a PK 210X70 D.

Predmet ranije opisane izjave u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju, drugim zakonodavstvom i propisima:

Propisi Europske unije	Vladini propisi	Norme	Certifikati i izvješća o ispitivanjima	Ostale tehničke specifikacije
2014/35/EU - LVD	Zakon br. 90/2016 Coll. s izmjenama i dopunama Uredba Vlade br. 118/2016 Coll. s izmjenama i dopunama	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 uključujući izmjene i dopune	Izvješće o ispitivanju br . 221568-01/01 od 25.11.2022.	KOPOBOX MINI B, KOPOBOX MINI L, KOPOBOX MINI P
		ČSN EN 60670-1:05 uključujući izmjene i dopune (EN 60670-1:05 uključujući izmjene i dopune)	Izdao: Institut za elektrotehnička ispitivanja, Pod Lisem 129, 171 02 Prag 71, Češka Republika	
		ČSN EN 60670-23:09 uključujući izmjene i dopune (EN 60670-23:08 uključujući izmjene i dopune)		
		ČSN EN 60670-1:05 uključujući izmjene i dopune (EN 60670- 1:05 uključujući izmjene i dopune)	Izvješće o ispitivanju br . 601878-01/01 od 9.5.2016.	TP-KO-02/13, članak 15.101 a) maksimalni otklon na 5,5 mm
		ČSN EN 60670-22:07 uključujući izmjene i dopune (EN 60670-22:06 uključujući izmjene i dopune)	Izdao: Institut za elektrotehnička ispitivanja, Pod Lisem 129, 171 02 Prag 71, Češka Republika	
				Vrste zaštite: IP 20
				Toplinska otpornost:

		ČSN EN 60670-23:09 uključujući izmjene i dopune (EN 60670-23:08 uključujući izmjene i dopune)		-5°C do +60°C
Direktiva RoHS 2011/65/EU s izmjenama i dopunama	Državna uredba br. 481/2012 Sb.	ZP 344/02 – Metodologija za određivanje elemenata Pb, Cd, Cr, Hg, Br	Izvešće o ispitivanju br. 601229-01/01 od 4.4.2016. Izdao: Institut za elektrotehnička ispitivanja, Pod Lisem 129, 171 02 Prag 71, Češka Republika	
Uredba 1907/2006 - REACH				Sigurnosno-tehnički listovi za korištene materijale

Ispunjavanjem uvjeta sukladno ovim propisima CE oznaka stavljena je na proizvod.

Modul za ocjenjivanje sukladnosti: **MODUL A: Unutarnja kontrola proizvodnje**

Tehnička dokumentacija proizvoda:

- Upute za sastavljanje
- Tehnički list
- Katalog proizvoda slobodno dostupan na <http://www.kopos.hr/hr/katalogy>
- Interni dokumenti

Društvo KOPOS KOLÍN a.s. certificirano je prema normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018 te prema Nacionalnom programu „Safety Enterprise“.

Potpisano u ime društva KOPOS KOLÍN A.S.



Mjesto izdavanja: Kolín, Češka Republika

Datum izdavanja: 28.02.2023

Ing. Jana Dejmková

ravnateljica odsjeka za upravljanje kvalitetom

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz