

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Br. 1B-EU-49/23-04

U skladu s Direktivom 2014/35/EU s izmjenama i dopunama

Mi, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Češka Republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da

proizvod/tip: **Dvofazne injekcijske kutije i dodatni pribor br. 2**

proizvođač: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Češka**

predmet deklaracije: Služi kao razvodna kutija u šupljim zidovima, npr. gipsenim pločama ili drvenim oblogama.
Ispitivanje s plamenom petljom: 850 ° C
Ispitivanje s igličastim plamenom provedeno je u skladu s ČSN EN 60695-11-5 uz zadovoljavajući rezultat.
Minimalne i maksimalne temperature tijekom ugradnje su: -5 ° C do + 60 ° C.
IP30 zaštitna kutija opremljena je odgovarajućim poklopcem ili uređajem s većom ili jednakom IP30 zaštitom.

Predmet ranije opisane izjave u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju, drugim zakonodavstvom i propisima:

Propisi Europske unije	Vladini propisi	Norme	Certifikati i izvješća o ispitivanjima	Ostale tehničke specifikacije
2014/35/EU - LVD	Zakon br. 90/2016 Coll. s izmjenama i dopunama Uredba Vlade br. 118/2016 Coll. s izmjenama i dopunama	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21) uključujući izmjene i dopune) ČSN EN 60670-1:05 uključujući izmjene i dopune (EN 60670-1:05 uključujući izmjene i dopune)	Izvješće o ispitivanju br. 230611-01/01 od 22.03.2023. Izdao: Institut za elektrotehnička ispitivanja, Pod Lisem 129, 171 02 Prag 71, Češka Republika	
2014/35/EU - LVD	Zakon br. 90/2016 Coll. s izmjenama i dopunama Uredba Vlade br. 118/2016 Coll. s izmjenama i dopunama	ČSN EN 60670-1:05 uključujući izmjene i dopune (EN 60670-1:05 uključujući izmjene i dopune)	Izvješće o ispitivanju br. 803994-01/01 od 21.1.2019. Izdao: Institut za elektrotehnička ispitivanja, Pod Lisem 129, 171 02 Prag 71, Češka Republika	
			interni protokoli	
Uredba 1907/2006 - REACH				Sigurnosno-tehnički listovi za korištene materijale

Ispunjavanjem uvjeta sukladno ovim propisima CE oznaka stavljena je na proizvod.

Modul za ocjenjivanje sukladnosti: **MODUL A: Unutarnja kontrola proizvodnje**

Tehnička dokumentacija proizvoda:

- Upute za sastavljanje
- Tehnički list
- Katalog proizvoda slobodno dostupan na <http://www.kopos.hr/hr/catalogy>
- Interni dokumenti

Društvo KOPOS KOLÍN a.s. certificirano je prema normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 i prema Nacionalnom programu „Safety Enterprise“.

Potpisano u ime društva KOPOS KOLÍN a.s.


Mjesto izdavanja: Kolín, Češka Republika

Datum izdavanja: 05.04.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jana Dejmková'.

Ing. Jana Dejmková

ravnateljica odsjeka za upravljanje kvalitetom

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Prilog br. 1 EU izjavi o sukladnosti br. 1B-EU-49/23-04

Dvofazne injekcijske kutije i dodatni pribor br. 2

Vrsta

KPL 64-40/LD
KP 64-40/LD

KPL 64-50/LD
KP 64-50/LD

KPL 64-40/2LD
KP 64-40/2LD

KPL 64-40/3LD
KP 64-40/3LD

KPL 64-40/4LD
KP 64-40/4LD

KPL 64-40/5LD
KP 64-40/5LD

KOL 86/LD
KO 86/LD

Dodatni pribor

Etrier 50

Fixoplaf

Nosači

Šipka

Vijci
3x25
3x35

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aljona'.

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
iČ: 616 72 971 DiČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

