

# EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

## Br. 5B-EU-32/23-12

U skladu s Direktivom 2014/35/EU s izmjenama i dopunama

Mi, **KOPOS KOLÍN a. s.**  
Havlíčková 432  
280 02 Kolín  
Češka Republika  
IČ: 61672971  
DIČ: CZ61672971

izjavljujemo pod isključivom odgovornošću:

proizvod/tip: **Protupožarna razvodna kutija  
KPZ 68...\_PO, KPZ 64...\_PO**

proizvođač: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Češka Republika**

predmet izjave: Kutija je dizajnirana za ugradnju u nenosive aerirane zidove od gipsanih ploča kako bi se spriječilo širenje požara.  
Minimalne i maksimalne temperature tijekom ugradnje su od -5 ° C do + 60 ° C.  
Kutije su izrađene od samogasivog materijala protiv prekomjerne topline i gorenja, što se provjerava ispitivanjem u uvjetima uključenog strujnog kruga 850 ° C prema važećoj normi.  
Kućišta opremljena odgovarajućim poklopcem ispunjavaju IP 30 zaštitu.  
Ispitivanje s igličastim plamenom provedeno je u skladu s ČSN EN 60695-11-5 uz zadovoljavajući rezultat.

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju, drugim zakonima i propisima:

Propisi Europske unije	Vladini propisi	Norme	Certifikati i izvješća o ispitivanjima	Ostale tehničke specifikacije
2014/35/EU - LVD	Zakon br. 90/2016 zb. s izmjenama i dopunama  Uredba Vlade br. 118/2016 zb. s izmjenama i dopunama	ČSN EN IEC 60670-1 izd. 2:21+A11:21 uključujući izmjene (EN 60670-1:05 uključujući izmjene)  ČSN EN 60670-22:07 uključujući izmjene (EN 60670-22:06 uključujući izmjene)  ČSN EN 60695-11-5 izd. 2:17 uključujući izmjene (EN 60695-11-5 izd. 2:17 uključujući izmjene i dopune)	Izvješće o ispitivanju br. 231600-01/01 od 27.09.2023.  Izdao: Institut za elektrotehnička ispitivanja, Pod Lisem 129, 171 02 Prag 71, Češka Republika	
		ČSN EN ISO 10140-2_2022	Izvješće br. 040-073804 od 08.02.2023. o ispitivanju-Određivanje izolacije zvuka prenošenog zrakom prema ČSN EN ISO 10140-2:2022  Izdaje: Tehnički i ispitni institut za građevinarstvo PRAHA, s.p., Tolského 447, 415 03 Teplice, Češka Republika	Dvostruko obložene pregrade od gipsanih ploča s 2x CW/UW 75 dvostrukom metalnom konstrukcijom ispunjenom mineralnom vunom Rw 69 dB.  Ispitani proizvodi: KPZ 68-45
			Izdano na temelju protokola br. 040-073805 i 040-0738054 stručno mišljenje 040-074030 od 10.03.2023.	Stručno mišljenje o utjecaju električnih razvodnih kutija na ponderirani laboratorijski indeks smanjenja zvuka Rw zidova od gipsanih

				<b>Izdaje:</b> Tehnički i ispitni institut za građevinarstvo PRAHA, s.p., Tolského 447, 415 03 Teplice, Češka Republika	<b>ploča.</b> 1. U svim laboratorijski verificiranim konfiguracijama utvrdili smo da je poboljšanje/pogoršanje ponderiranog laboratorijskog indeksa smanjenja zvuka $\Delta R_w = 0$ dB. 2. a) Izmjereni rezultati vrijede i za kutije manje površine. b) Izmjereni rezultati vrijede i za kutije manjih dubina. 3. Rezultati navedeni u izvješćima 040-073805 i 040-073804 vrijede za sve dvostruko obložene pregrade od gipsanih ploča s dvostrukom metalnom konstrukcijom ispunjenom mineralnom vunom s ponderiranim laboratorijskim indeksom smanjenja zvuka $R_w \leq 69$ dB.
<b>Uredba 1907/2006 – REACH</b>					<b>Sigurnosno-tehnički list za korištene materijale</b>

Ispunjavanjem uvjeta sukladno tim propisima stavljena je oznaka CE na proizvod.


Modul za ocjenjivanje sukladnosti: **MODUL A: Unutarnja kontrola proizvodnje**

Tehnička dokumentacija proizvoda:

- Upute za montažu
- Tehnički list
- Katalog proizvoda slobodno dostupan na <http://www.kopos.com/en/catalogy>
- Interni dokumenti

Društvo KOPOS KOLÍN a.s. certificirano je prema normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018 te prema Nacionalnom programu „Safety Enterprise“.

Potpisano u ime društva KOPOS KOLÍN a.s.

**KOPOS KOLÍN a.s.**   
 Havlíčkova 432, 280 02 Kolín  
 IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971  
 tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)



Mjesto izdavanja: Kolín, Češka Republika  
 Datum izdavanja: 13.12.2023.

**Ing. Jana Dejmková**  
 Direktor za kvalitetu i okoliš

**Prilog br. 1 EU Izjavi o sukladnosti br. 5B-EU-32/23-12**

**Fire protection wiring box**

KPZ 68-45_PO	Fire protection wiring box
KPZ 68-60_PO	Fire protection wiring box deep
KPZ 68-50/2_PO	Fire protection wiring box double
KPZ 68-50/3_PO	Fire protection wiring box triple
KPZ 68-50/4_PO	Fire protection wiring box quadruple
KPZ 68-50/5_PO	Fire protection wiring box fivefold
KPZ 64-45_PO	Fire protection wiring box
KPZ 64-60_PO	Fire protection wiring box deep
KPZ 64-50/2_PO	Fire protection wiring box double
KPZ 64-50/3_PO	Fire protection wiring box triple
KPZ 64-50/4_PO	Fire protection wiring box quadruple
KPZ 64-50/5_PO	Fire protection wiring box fivefold

**Accessories**

V 68HF	Cover
--------	-------



**KOPOS KOLÍN a.s.**   
Havlíčková 432, 280 02 Kolín  
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971  
tel: 321 730 111 [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

